

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.HB77.B.00054/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗАГАЙНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП Загайнов Роман Владимирович).
ОГРН: 322784700286805, ИНН: 562802233848. Место нахождения (адрес юридического лица): 108814, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, УЛИЦА ВАСИЛИЯ ОЩЕПКОВА, ДОМ 4, КВ. 656. Адрес места осуществления деятельности: 119618, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, МКАД, 47-Й КИЛОМЕТР, ВЛЗ1С1.
Телефон: +7 (903) 102-17-64. Адрес электронной почты: zrv1910@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗАГАЙНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП Загайнов Роман Владимирович).
ОГРН: 322784700286805, ИНН: 562802233848. Место нахождения (адрес юридического лица): 108814, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, УЛИЦА ВАСИЛИЯ ОЩЕПКОВА, ДОМ 4, КВ. 656. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141401, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ХИМКИ, УЛ. РАБОЧАЯ, Д. 2А, КОРПУС 2.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ».
ОГРН: 1195749006441, ИНН: 5752082062. Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212; 121059, РОССИЯ, Г. МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., ДОМ 38, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6, КОМНАТА 628. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB77.
Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели декоративно-отделочные для стен и потолков марки «БАЙДЖАКС» на основе стекломатных листов (СМЛ), ламинированные поливинилхлоридной пленкой (толщина от 110 мкм до 300 мкм), габаритные размеры панелей: длина 2440 мм, 2800 мм, 3050 мм; ширина 1220 мм; толщина 5 мм, 8 мм, выпускаемые по техническим условиям ТУ 23.99.19-001-2018296353-2024 «Панели декоративные «БАЙДЖАКС».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.190

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 4264/М-24 от 24.09.2024 г., выданного испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта анализа состояния производства № ЕЦЭ123-213.24-01 от 05.08.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).
Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности строительных материалов согласно приложению на одном листе.
Условия хранения: панели должны храниться в крытых помещениях с сухим и нормальным режимом влажности, при температуре от +10°C до +30°C, отдельно по видам и размерам. Срок хранения продукции – 5 лет со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 25.09.2024 г. по 24.09.2029 г.



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Виноградов Владимир Витальевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.HB77.B.00054/24

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94 раздел 7 (метод II)	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2)



М.П.

«ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЦЕНТР
ЭКСПЕРТИЗЫ»

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Виноградов Владимир Витальевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))